



*Ministero dell'Interno*  
**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**  
**AREA VI - PROTEZIONE ATTIVA**

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DCPREV**  
REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. n. 0014611 del 19/10/2010  
666|032101 01.12.04. Estintori

Alla Ditta A.b.s. s.r.l.  
Viale Lombardia, 310  
20047 S.Damiano Brugherio (MI)

**OGGETTO:** Rinnovo dell'omologazione, secondo D.M. 7/1/2005, del prodotto denominato commercialmente "13192".

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. in oggetto indicato, si trasmette, allegato alla presente, l'atto di rinnovo dell'omologazione.

L'atto di rinnovo ha una validità di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio e potrà essere rinnovato, alla sua scadenza, sotto l'espressa condizione che il prodotto non abbia subito modifiche rispetto al prototipo sottoposto a prove ed omologato da questo Ministero.

**IL FUNZIONARIO**  
I.A. Mauro CIMARELLI

**IL DIRIGENTE DELL'AREA**  
(Dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio" ( G.U. n° 28 del 4/02 2005 );

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **a.b.s. S.r.l.** Codice Costruttore **100** sita in **Viale Lombardia, 310 - 20050 s. Damiano di Brughiero ( MI )** per ottenere il rinnovo della omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato " **13192** " a polvere da **9 Kg.** Classe " **A - B - C** " capacità estinguente " **55A - 233B - C** ";

VISTA la precedente omologazione rilasciata da questo Ministero con nota prot. DCPST A6:8806:153 sott. 112 del 18/11/2005;

VISTA la dichiarazione di cui alla citata istanza contenente l'impegno a costruire gli estintori in oggetto secondo il prototipo omologato;


**SI RINNOVA**

l'omologazione dell'estintore portatile denominato " **13192** " a polvere da **9 Kg.** Classe " **A - B - C** " capacità estinguente " **55A - 233B - C** " prodotto dalla società **a.b.s. S.r.l.**

La presente omologazione ha **validità fino al 18/11/2015** (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISIBILE DIRIGENTE AREA VI



IL DIRETTORE CENTRALE  
(DATTILO)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA